


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:		
Дата	Учетный номер	QR-код
12.04.2022	№ 18220061000200714318	



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,  
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),  
E-mail: [gu-mchsur@18.mchs.gov.ru](mailto:gu-mchsur@18.mchs.gov.ru)**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы,  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Малопургинского и Кия-  
совского районов, 427820, УР, Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Советская,  
93, тел. 4-30-40, факс 4-30-40 (код-34138),  
E-mail: [malgpn@mchs-18.ru](mailto:malgpn@mchs-18.ru)**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 18-7-2022/0005пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕД-  
НЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С. ЯГАН-ДОКЬЯ МАЛОПУРГИНСКОГО  
РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Малопургинского и Киясовского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главного государственного инспектора Малопургинского и Киясовского районов по пожарному надзору Кузьмина Георгия Александровича № 18-7-2022/0005рс от «12» апреля 2022 ГОДА (должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С. ЯГАН-ДОКЬЯ МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТ-



## СКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Сведения о нарушениях обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование	Сведения, являющиеся доказательством нарушения обязательного требования	Отметка о выполнении
МОУ СОШ с. Яган-Докия				
1.	Руководитель организации не обеспечил проведение проверки состояния огнезащитного покрытия чердачного помещения с составлением акта (протокола) проведения проверки.	п.13 ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.05.2023г.	
2.	Руководитель организации не обеспечил на объекте защиты наличие средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара	п. 30 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.05.2023г.	
3.	Руководитель организации не обеспечил на объекте защиты исправность автоматической пожарной сигнализации	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.4, ст.6; п.4 НПБ 110-03; СП 484.1311500.2020 п. 6.2.	01.05.2023г.	
4.	Графическая часть плана эвакуации не соответствует фактическому расположению обозначений на нём.	ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные п.6.2.3	01.05.2023г.	
5.	На объекте защиты журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется.	п. 54 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.05.2023г.	
6.	Руководитель организации не обеспечил проверку огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем, автоматических устройств отключения общеобмен-	п.42 ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.05.2023г.	



	ной вентиляции и кондиционирования при пожаре			
7.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения и определение класса зоны электропитовой с обозначением на входных дверях помещения с наружной стороны.	п.12 ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.05.2023г.	
8.	Руководителем организации не обеспечил исправное состояние ограждений на крыше объекта защиты.	п.17(б) ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.05.2023г.	
МДОУ с. Яган-Докья				
9.	Руководитель организации не обеспечил на объекте защите фотолуминесцентные знаки и обозначение огнетушителей в полной мере	СП 9.13130.2009 п.4.2.3, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.2	01.05.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МДОУ с. Яган-Докья Лида Федорникова  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Иван  
(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Малоपुरгинского и Киясовского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор Малоपुरгинского и Киясовского районов по пожарному надзору

Шаклеин Алексей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

